

沙田 302 管理 有 限 公 司

S.T. 302 Management Limited

地址：新界沙田安景街 19 至 21 號地下

電話：2646 1859

傳真：2637 6131

網址：www.pg-i.hk

本公司檔號：ST302/NTT/108/18/SC

致：百利閣 1-9 樓所有單位業戶

通 告

有關：檢查樓層供電事宜

就百利閣低層 1-9 樓單位曾於昨晚 11 時許發生停電事故，管理處即時跟進後，供電問題已經在今日零晨時份回覆正常。

根據電力維修人員檢查後，初步懷疑引致停電原因為昨晚天氣非常酷熱使大部份業戶開啓冷氣機引致供電超載或部分單位室內電器設備有漏電情況所致，管理處對此停電問題高度關注及重視，亦因上述情況引致各業戶不便之處，謹此致歉。

本處現懇請 各業戶自行檢查單位內之供電設備或電器有否漏電情況，如發現有問題，請停止使用該電器及安排合資格承辦商進行檢查，並作出相關的維修工程。

與此同時，管理處會安排檢查百利閣 1-9 樓樓層電錶房公眾供電設備及各戶用電有否漏電情況，以避免再次出現停電情況，檢查時間如下。

日期 Date	時間 Time
2018 年 5 月 30 日	晚上 19:00 至 23:00

如有任何查詢，請於辦公時間內致電 2646 1859 與本處職員聯絡。

特此通告，敬希垂注！



碧濤花園第一期管理處
2016 年 5 月 30 日